

【火災予防上の命令を受けている対象物等】

消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。大垣消防組合消防本部では、命令を行い公示をしている建築物などの所在、名称等を利用される方や近隣の皆様への安全のためお知らせしています。現在大垣消防組合消防本部管内（大垣市・神戸町・輪之内町・安八町・池田町）において「火災予防上の命令を受けている対象物等」は次のとおりです。

令和6年1月31日現在

所在	名称	命令を受けた者の氏名	命令を行った日	命令事項
安八郡輪之内町福東1165番地	有限会社ダイイチ	【建物所有者】 有限会社ダイイチ 代表取締役社長 近藤 正雄	令和6年1月31日	令和6年5月1日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。
大垣市本今3丁目200番地	株式会社 アドユニオン	【建物所有者】 株式会社アドユニオン 代表取締役 二村 大介	令和5年12月29日	令和6年3月29日までに、建物全体に屋内消火栓設備を設置すること。
安八郡神戸町大字斉田1364番地の1	株式会社 クレーンタル野田倉庫C	【建物所有者】 株式会社クレーンタル野田 代表取締役 青木 宏文	令和5年9月27日	令和6年4月8日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。なお、屋外消火栓設備を設置した場合は、当該設備の有効範囲内の部分について屋内消火栓設備を設置しないことができる。
大垣市本今4丁目23番地3	東海商事有限会社 本今倉庫	【建物所有者】 東海商事有限会社 代表取締役 細川 自朗	令和5年7月31日	令和5年10月30日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。
安八郡神戸町大字丈六道17番地の1	福田健太郎所有の倉庫	【建物所有者】 福田 健太郎	令和5年7月19日	令和5年10月19日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。
大垣市新田町5丁目11番地2	株式会社 オートモービルコンドウ	【建物所有者】 株式会社オートモービルコンドウ 代表取締役 近藤 治夫	令和5年6月14日	令和5年9月15日までに、建物2階に屋内消火栓設備を設置すること。
大垣市浅西1丁目117番地	鈴木鋳造株式会社	【建物所有者】 鈴木鋳造株式会社 代表取締役社長 鈴木 康幸	令和5年5月9日	令和6年2月19日までに、建物全体に屋内消火栓設備を設置すること。なお、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備を設置した場合は、当該設備の有効範囲内の部分について屋内消火栓設備を設置しないことができる。 令和6年2月19日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。 令和6年2月19日までに、建物1階部分にスプリンクラー設備を設置すること。
大垣市十六町1242番地10	小川産業	【建物所有者】 小川 桂二	令和5年1月24日	令和5年4月24日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。
大垣市築枥町3丁目76番地	有限会社総合ターミナル北倉庫	【建物所有者】 合資会社材初製材所 代表取締役 浅井 良郎	令和5年1月10日	令和5年5月9日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。
大垣市築枥町3丁目75番地	有限会社総合ターミナル南倉庫	【建物所有者】 合資会社材初製材所 代表取締役 浅井 良郎	令和5年1月10日	令和5年5月9日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。
揖斐郡池田町片山502番地の1	安藤鉄工株式会社 池田工場 第4製造	【建物所有者】 安藤鉄工株式会社 代表取締役 安藤 誠一	令和4年6月28日	令和5年4月6日までに、建物全体に屋内消火栓設備を設置すること。 令和5年4月6日までに、建物1階部分にスプリンクラー設備を設置すること。ただし、当該部分の無窓階を改善した場合は、スプリンクラー設備を設置しないことができる。
揖斐郡池田町片山503番地の1	安藤鉄工株式会社 池田工場 第6製造	【建物所有者】 安藤鉄工株式会社 代表取締役 安藤 誠一	令和4年6月28日	令和5年4月6日までに、建物全体に屋内消火栓設備を設置すること。 令和5年4月6日までに、建物全体にスプリンクラー設備を設置すること。ただし、当該部分の無窓階を改善した場合は、スプリンクラー設備を設置しないことができる。 令和5年4月6日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。
安八郡神戸町末守2046番地の1	やしの樹	【建物所有者】 合同会社サマー 代表社員 磯田 春雄	令和4年6月13日	令和4年9月12日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。
大垣市小泉町198番地1	DM建材市場	【建物所有者】 柳瀬 幸市	令和4年5月31日	令和4年9月30日までに、建物全体に屋内消火栓設備を設置すること。
揖斐郡池田町池野422番地	大塚酒造株式会社	【建物所有者】 大塚酒造株式会社 代表取締役 大塚 清一郎	令和4年1月17日	令和4年5月16日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。
大垣市十六町1314番地6	岡田建設株式会社	【建物所有者】 岡田建設株式会社 代表取締役 岡田 賢治	令和3年9月29日	令和4年1月4日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。
揖斐郡池田町田畑708番地の3	松岡工務株式会社 東倉庫	【建物所有者】 松岡工務株式会社 代表取締役社長 松岡 孝光	令和3年9月25日	令和3年12月27日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。
揖斐郡池田町田畑294番地の1	松岡工務株式会社 西倉庫	【建物所有者】 松岡 孝光	令和3年9月25日	令和3年12月27日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。
揖斐郡池田町岩井438番地の1	株式会社キイボーション 岩井倉庫	【建物所有者】 株式会社キイボーション 代表取締役社長 木村 義憲	令和3年9月25日	令和3年12月27日までに、建物全体に屋内消火栓設備を設置すること。
揖斐郡池田町片山1177番地	坂本ガラス株式会社	【建物所有者】 坂本ガラス株式会社 代表取締役 稲浪 義彦	令和3年9月25日	令和3年12月27日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。
大垣市静里町903番地	もつや福笑	【建物所有者】 近江 正敏	令和3年9月25日	令和3年12月27日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。
大垣市外濠4丁目72番地	株式会社ユタカ工業	【建物所有者】 堀田機械工業株式会社 代表取締役社長 堀田 隆廣	令和3年9月25日	令和4年1月26日までに、建物全体に屋内消火栓設備を設置すること。
大垣市浅中1丁目326番地4	大永工業株式会社 第2工場	【建物所有者】 大永工業株式会社 代表取締役 吉安 洋徳	令和2年4月7日	令和2年7月7日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。
大垣市浅中1丁目326番地1	大永工業株式会社 新アット	【建物所有者】 大永工業株式会社 代表取締役 吉安 洋徳	令和2年4月7日	令和2年7月7日までに、建物全体に屋内消火栓設備を設置すること。
大垣市浅中1丁目325番地	大永工業株式会社 北テント	【建物所有者】 大永工業株式会社 代表取締役 吉安 洋徳	令和2年4月7日	令和2年7月7日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。
大垣市大外羽3丁目1番地	大垣化染株式会社	【建物所有者】 大垣化染株式会社 代表取締役 野村 昌治	令和2年4月3日	令和2年8月3日までに、建物全体に屋内消火栓設備を設置すること。
安八郡安八町西結1196番地	松岡コンクリート工業株式会社 UP、TB工場	【建物所有者】 松岡コンクリート工業株式会社 代表取締役社長 松岡 宗作	令和2年3月19日	令和2年9月28日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。
揖斐郡池田町八幡621番地の7	株式会社キイボーション 第一工場	【建物所有者】 株式会社キイボーション 代表取締役社長 木村 義憲	令和2年3月17日	令和2年7月17日までに、建物全体に屋内消火栓設備を設置すること。

安八郡安八町西結1196番地	松岡コンクリート工業株式会社 NB工場	【建物所有者】 松岡コンクリート工業株式会社 代表取締役社長 松岡 宗作	令和2年3月9日	令和2年7月8日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。
安八郡安八町西結1134番地の1	松岡コンクリート工業株式会社 型枠倉庫	【建物所有者】 松岡コンクリート工業株式会社 代表取締役社長 松岡 宗作	令和2年3月9日	令和2年7月8日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。
大垣市荒尾町216番地	株式会社野田鉄工	【建物所有者】 野田 十三	令和元年12月10日	令和2年3月9日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。
揖斐郡池田町八幡1041番地	太陽工業株式会社 第2工場	【建物所有者】 太陽工業株式会社 代表取締役社長 岡崎 時彦	令和元年9月25日	令和2年1月24日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。
揖斐郡池田町八幡1041番地	太陽工業株式会社 第1工場	【建物所有者】 太陽工業株式会社 代表取締役社長 岡崎 時彦	令和元年9月25日	令和2年1月24日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。
大垣市浅西3丁目22番地14	日本マグネット工業株式会社本社工場	【建物所有者】 日本マグネット工業株式会社 代表取締役 吉田 光孝	令和元年9月9日	令和2年1月8日までに、建物全体に屋内消火栓設備を設置すること。
大垣市浅西3丁目22番地17	日本マグネット工業株式会社北工場	【建物所有者】 日本マグネット工業株式会社 代表取締役 吉田 光孝	令和元年9月9日	令和2年1月8日までに、建物全体に屋内消火栓設備を設置すること。
揖斐郡池田町片山2598番地の5	有限会社安達製作所	【建物所有者】 有限会社安達製作所 代表取締役社長 安達 正雄	令和元年8月21日	令和元年12月23日までに、建物全体に屋内消火栓設備を設置すること。
揖斐郡池田町段509番地	株式会社いび製茶	【建物所有者】 株式会社いび製茶 代表取締役 野原 忠幸	令和元年8月6日	令和元年12月6日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。
安八郡神戸町横井1635番地の11	豊栄工機株式会社	【建物所有者】 豊栄工機株式会社 代表取締役 長田 城子	令和元年7月29日	令和2年5月8日までに、建物全体に屋内消火栓設備を設置すること。ただし、スプリンクラー設備を設置した場合は、当該設備の有効範囲内の部分について屋内消火栓設備を設置しないことができる。 令和2年5月8日までに、建物1階部分にスプリンクラー設備を設置すること。ただし、当該部分の無窓階を改善した場合は、スプリンクラー設備を設置しないことができる。 令和2年5月8日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。
揖斐郡池田町柏ヶ原278番地	安藤鉄工株式会社 本社工場	【建物所有者】 安藤鉄工株式会社 代表取締役 安藤 誠一	令和元年6月25日	令和2年4月6日までに、建物1階部分にスプリンクラー設備を設置すること。ただし、当該部分の無窓階を改善した場合は、スプリンクラー設備を設置しないことができる。
安八郡神戸町中沢208番地の1	株式会社松岡鉄工所	【建物所有者】 株式会社松岡鉄工所 代表取締役 松岡 得三	平成30年12月21日	平成31年4月21日までに、建物全体に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。
安八郡神戸町柳瀬813番地の2	フローラル花夢館神戸店 (西側ガラスハウス)	【建物所有者】 高田 慶幸	平成30年7月2日	平成30年11月2日までに、建物全体に屋内消火栓設備を設置すること。
大垣市和合本町2丁目143番地1	ひょうたん島	【建物所有者】 株式会社カネショウコーニー 代表取締役 山田 耕二	平成29年1月26日	平成29年4月25日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。

お問い合わせ先

予防課

電話番号 0584 - 87 - 1512